

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 188/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 г. Челябинска» (МБОУ СОШ № 32 г. Челябинска)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, Ю.Л., ФИО, ИП

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 188 от 11 февраля 2021 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«15» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«16» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

«18» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

«29» марта 2021 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка

старшим инспектором УНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Конева А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 г. Челябинска», осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 27

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Пятряевой Н.А., заместителем директора Красниковым М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (рабочий проект на систему автоматической пожарной сигнализации).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее — ППР в РФ)	01.03.2022	

2.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ)	01.03.2022	
3.	На объекте защиты не предусмотрен регламент утверждённый руководителем. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п. 54 ППР в РФ	01.03.2022	
4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренней противопожарный водопровод), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ	01.03.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ	01.03.2022	
6.	Из логопедического кабинета (помещение № 19 по тех. паспорту первого этажа) высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м, фактически 1,74 м.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.18.СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020)	01.03.2022	
7.	При перепаде высот в потолке логопедического кабинета более 0,4 м в каждом отсеке отсутствуют дымовые пожарные извещатели.	п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.03.2022	
8.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм, фактически расстояние между приборами Гранит 35 мм, между приборами Рокот 45 мм.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 13.14.8 СП 5.13130.2009	01.03.2022	
9.	На путях эвакуации в коридоре первого этажа допускается установка перегородки с дверью (не предусмотренная по проекту здания, помещение № 13 по техническому паспорту первого этажа).	п. 16, 23, 27 ППР в РФ	01.03.2022	
10.	Перед дверью эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу (помещение № 13 по техническому паспорту первого этажа) установлена дополнительная дверь в виде решетки, створки которой открываются не по направлению	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ;	01.03.2022	

	выхода из здания (на выходе две двери, одна открывается внутрь, другая наружу).	п.4.2.22 СП 1.13130.2020		
11.	На 2 этаже здания в учебном классе № 5 (помещении № 16 по техническому паспорту) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст. 134 таблица 29 Федерального закона №123-ФЗ	01.03.2022	
12.	Из учебного класса № 14 (помещение № 21 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
13.	Из учебного класса № 15 (помещение № 8 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
14.	Из учебного класса № 16 (помещение № 2 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст.53, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
15.	Из учебного класса № 17 (помещение № 3 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
16.	Из учебного класса № 18 (помещение № 4 по тех. паспорту второго этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
17.	Из учебного класса № 28 (помещение № 2 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
18.	Из учебного класса № 29 (помещение № 3 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
19.	Из учебного класса № 30 (помещение № 4 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
20.	Из учебного класса № 31 (помещение № 9 по тех. паспорту третьего этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
21.	В учебном классе № 28 (помещение № 2 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной	ст. 4, ст. 6, ст. 134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	

	опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.			
22.	В учебном классе № 29 (помещение № 3 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст. 134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
23.	В учебном классе № 30 (помещение № 4 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст. 134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
24.	В учебном классе № 31 (помещение № 9 по тех. паспорту третьего этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
25.	В учебном классе № 22 для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
26.	В учебном классе № 23 для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст. 134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
27.	Из учебного класса - помещение № 17 по тех. паспорту четвертого этажа ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
28.	Из учебного класса - помещение № 18 по тех. паспорту четвертого этажа - ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
29.	Из учебного класса № 32 (помещение № 2 по тех. паспорту четвертого этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
30.	Из учебного класса № 33 (помещение № 3 по тех. паспорту четвертого этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
31.	Из учебного класса № 34 (помещение №4 по тех. паспорту четвертого этажа) ширина двери эвакуационного выхода составляет в свету 0,68 м (при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19, 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2022	
32.	В учебном классе № 33 (помещении № 3 по техническому паспорту четвертого этажа) для отделки стен применены материалы (панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона №123-ФЗ	01.03.2022	

33.	В учебном классе - помещение №9 по техническому паспорту второго этажа для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная пенопластовая плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
34.	В учебном классе № 17 (помещение №3 по техническому паспорту второго этажа) для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная пенопластовая плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
35.	В учебном классе №31 - помещение №9 по техническому паспорту третьего этажа для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная пенопластовая плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
36.	В учебном классе №29 – помещение №18 по техническому паспорту третьего этажа для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная пенопластовая плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	
37.	В учебном классе №25 - помещение №3 по техническому паспорту третьего этажа для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (потолочная пенопластовая плитка) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24 а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР
по городу Челябинску

Конева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.



Конева
(подпись)

«29» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МБОУ СОШ № 32 г. Челябинска Пятряева Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«29 » марта 2021 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99